

1 La salida %Q1 Oscila en 3.5 seg OFF y 4 seg ON. El valor del tiempo se puede variar cambiando los PV en cada timer



4 M1 puede ser NO o NC de acuerdo a si se desea arrancar la oscilacion en ON o en OFF



6 Aplicaciones en zarandas, valvulas de ciclado, lubricaciones y eventos repetitivos

